

浙商银行广州智慧城科技支行（筹）弱电工程

序号	专业	位置	问题	截图	回复
1	弱电专业	会议室	图纸未有家具线槽规格材质说明，请设计复核。		图中的家具线槽是指家具内的敷设弱电缆线的线槽（如有）；如果没有，线缆在家具内套软管明装。
2	弱电专业	综合布线系统图	招标文件主要材料表机柜及交换机为乙供材料，图纸显示所有机柜为甲供，请明确。		左上截图中的监控用交换机及安防机柜为乙供，机房网络柜即科技机柜为甲供； 左下截图中的交换机为综合布线系统图中的科技网络交换机，为甲供。安防网络中的“安防内网”交换机为甲供。本地安防网交换机为乙供。

浙商银行广州智慧城科技支行（筹）弱电工程采购 疑问

1. 该项目招标文件招标需求中表示："多媒体会议扩声系统：音响、功放、数字音频处理器等（乙供）",但清单项没有此类项目,请明确此项设备是否在乙供范围？

答：以清单为准